

УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУДО

«Детская музыкальная школа»

от 04.10.2021 № 190

Конч Т.А. Конончук



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и услуг для инвалидов и иных МГН

муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа»

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 (актуализированная версия)

2021 год

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности):

объект образования (дополнительное образование детей и взрослых)

1.2. Адрес объекта: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пер. Швейный, дом 10.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1184,6 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да (1 275,3 кв. м)

1.4. Год постройки здания 1978, капитального ремонта/реконструкции 2010

проектная документация на (вид работы) нет

утверждена/прошла экспертизу в срок нет

1.5. Дата предстоящих плановых работ:

- капитальный ремонт – нет;

- реконструкция – нет;

- строительство нового здания – нет;

- иное – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование *(согласно Уставу)*

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа», МБОУДО «ДМШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пер. Швейный, дом 10

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (учредитель)

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 29, отдел культуры, тел. (42622) 22338, эл. почта: bircult1@post.eao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Вид (или тип) объекта *(согласно отраслевой классификации и Уставу)*: учреждение дополнительного образования

2.2. Виды оказываемых услуг: ОКВЭД 85.41.2. Образование в области культуры (музыкальные школы).

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: О-н, С-ч, Г-ч, У

2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА) инвалида / ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

В пешей доступности остановки автобусов: № 11а, 18а, 18б, 19а, 21в, 21г, 7в, 7д, «Пенсионный фонд», «Швейная фабрика», «Детская больница».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): по вызову

Необходимые мероприятия: установка указателей, приведение подъездных путей в нормативное состояние.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 1-3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У / нет

3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам по запросу

Необходимые мероприятия: установка информационных указателей

3.2.9. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов - да

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания – способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)		+		+	
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)	+			+	
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)					+
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+			+	
У (нарушения умственного развития)	+				
Все категории инвалидов***					

* вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

Варианты графического отображения доступности объектов (услуг) - по категориям инвалидов		- для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках
		- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
		- для инвалидов с нарушениями зрения
		- для инвалидов с нарушениями слуха
		- для инвалидов с умственными нарушениями

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на 28.09.2021 г.*

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ДЧ	ДУ _{пп}	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ДП	ВНД	ДП	ВНД	ДП	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

* указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и иных МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и иных МГН:

ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

ДУим - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

ДЧ - доступно частично;

ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены).

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на 15.09.2021 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории **
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД	ДУ-им	ДУ _{пп}	ДУ _{пп}	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДП	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этап (неотложных работ)	ВНД	ДУ-им	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДП	
2 этап (отложенных работ)	ВНД	ДУ-им	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДП	
3 этап (итоговых работ)	ВНД	ДУ-им	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДУ _{пп}	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов:

ДП - доступно полностью;

ДЧ - доступно частично;

ДУим - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности;

ДУ_{пп} - доступно условно с помощью персонала на объекте;

ДУдом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида);

ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно;

ВНД - временно недоступно.

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности.

3.6. Объект является приоритетным - нет

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности __. __. 2021

4. Решение по обеспечению доступности объектов и услуг

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

№ п/п	Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +)							
			К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с общественными организациями инвалидов	ДУ-пп								
1.1.1	Вариант «А»	ДП			+		+		+	+
1.1.2	Вариант «Б»	ДП		+						
1.2	Организация предоставления услуг по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант	+	+	+		+		+	+
1.4	Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31.12.2022 года									
2	2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1	Создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с общественными организациями инвалидов (приобретение технических средств адаптации, проведения ремонтных работ)	ДУ-им								
2.2	Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве	ДУпп				+		+		
2.2.1	По варианту «А»	ДП			+	+	+	+	+	+
2.2.2	По варианту «Б»	ДЧ	+	+						
2.3	Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности по мере финансирования мероприятий									
3	3 этап (итоговые мероприятия)									
3.1	Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам	ДУпп				+		+		
3.1.1	По варианту «А»	ДП			+	+	+	+	+	+
3.1.2	По варианту «Б»	ДЧ	+	+						
3.2	Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности: по мере финансирования мероприятий									

* подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от 28.09.2021.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется:

- техническая экспертиза - да
- разработка проектно-сметной документации - да
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) - да

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Председатель РО ООО «Всероссийское общество инвалидов» в ЕАО Л.Н. Панычева Л.Н.

Согласованы без замечаний

Дата « 04 » октября 2021 г.

Согласованы с замечаниями и предложениями
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)

Дата « ____ » ____ 2021 г.

Замечания устранены

Дата « ____ » ____ 2021 г.

Не согласованы. Необходимо согласовать до

Дата « ____ » ____ 2021 г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте МБОУДО «Детская музыкальная школа» [http://muzbir.ru/доступная среда/](http://muzbir.ru/доступная_среда/)
- Карте доступности <http://kartadostupnosti.ru/>

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 28.09.2021г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 28.09.2021 г.
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и иных МГН на объекте (1 лист).




Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

1. Нетреба Т.Н., заместитель директора МБОУДО «ДМШ»
по учебно-воспитательной работе

2. Шишова А.Н., документовед МБОУДО «ДМШ»

3. Осадчая А.А., преподаватель МБОУДО «ДМШ»,
председатель Совета школы

4. Кулешова С.Ф., преподаватель МБОУДО «ДМШ»,
председатель первичной организации профсоюза


РЕЗУЛЬТАТЫ
обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и иных МГН

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

· Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пер.Швейный, дом 10

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию						
	- Вход (входы) на территорию	1.1. Вход на территорию имеет асфальтированное покрытие.		выделение контрастным цветом пути следования, обеспечение нескользящего покрытия	С-ч, О-в, Г-п, Г-ч, У		К, О-в, О н, С-п, С ч, Г-п, Г-ч, У
		1.2. Отсутствие на территории мнемосхем, информационных стендов и табличек об объекте		Оборудование входа на территорию мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте			
		1.3. Ширина прохода, калитки, проема в ограждении 120 см.			О-в		К, О-н, О-в
	- Путь (пути) движения на территории	1.4. Асфальтовое покрытие территории имеют неровности, зазоры, выбоины.		Выравнивание поверхности пешеходных путей и устройство съездов, выделение контрастным цветом, обеспечение нескользящего покрытия	С-ч, О-в, Г-п, Г-ч, У	К, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
		1.5. Ширина тротуара (пути движения) на участке при встречном движении инвалидов на		-		К	

		креслах-колясках составляет более 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602					
		1.6. Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях		Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами		С-п, С-ч	
		1.7. Отсутствует тактильная полоса		Устройство бетонных тротуарных плиток размерами 300х300 мм или 500х500 мм			
2.	Автостоянка и парковка	2.1. Покрытие автостоянки и парковки выполнено из асфальта			О-в, С-ч (в сопровождении; с помощью работников учреждения), Г-п, Г-ч, У	К, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
		2.2. Не указаны габариты парковочного места (ширина не менее 3,5 м)	Нанесение разметки парковочного места (ширина не менее 3,5 м)				
		2.3. Не оборудована в соответствии с требованиями площадка для транспорта инвалида, для специализированного автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, а также не выделена знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями				
		2.4. Установлен дорожный знак 6.4. «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды», которые обращены к водителям при въезде на стоянку					
		2.5. Не оборудован путь движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного	Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа				

		доступа					
3.	- Входная площадка (перед дверью);	Навес над входной площадкой, твердое однородное покрытие, допускающее скольжения при намокании входной площадки. Водоотвод не соответствуют требованиям п. 3.14 СНиП 35-01-2001		Устройство навеса над входом	С-ч, Г-п, Г ч, У		К, О-в, О-н, С-п, С-ч
4.	Вход в здание: - Лестница (наружная); - Пандус (наружный)	Отсутствует					
5.	- Дверь (входная); - Тамбур	Отсутствуют тактильные информационные таблички	Установка тактильных информационных табличек на входных дверях		К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч - ДП У - ДП
6.	Пути движения внутри здания: - коридор (вестибюль, зона ожидания); - лестница (внутри здания); - дверь; - пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Высота порогов превышает 1,4 см, что требует применения перекатных пандусов	Приобретение перекатного пандуса	При реконструкции (капитальном ремонте) предусмотреть установку дверных коробок с высотой порогов не выше 1,4 см и шириной 90 см.	К-ДЧ О-н -ДЧ О-в-ДП С-п- ДП С-ч -ДП Г-п- ДУпп Г-ч-ДП У-ДП	К- ДЧ О-н- ДЧ О-в-ДП С-п- ДП С-ч-ДП Г-п- ДУпп Г-ч-ДП У-ДП	К- ДУпп О-н- ДЧ О-в-ДП С-п- ДП С-ч-ДП Г-п- ДУпп Г-ч-ДП У-ДП
7.	Зоны целевого назначения здания: - кабинетная форма обслуживания; - зальная форма обслуживания; - места приложения труда	Необходимость обеспечения квалифицированной помощи лицам с ОВЗ и МГН	Повышение квалификации лиц, ответственных за сопровождение образовательной деятельности лиц с ОВЗ и МГН. Регулярный инструктаж всех сотрудников по оказанию необходимой помощи лицам с ОВЗ и МГН		К-ДП О-н -ДП О-в-ДП С-п- ДУпп С-ч -ДП Г-п- ДП Г-ч-ДП У-ДП	К-ДП О-н -ДП О-в-ДП С-п- ДУпп С-ч -ДП Г-п- ДП Г-ч-ДП У-ДП	К-ДП О-н -ДП О-в-ДП С-п- ДУпп С-ч -ДП Г-п- ДП Г-ч-ДП У-ДП
8.	Санитарно-гигиенические помещения: - туалетная комната; - бытовая комната	Туалетные кабины не соответствуют требованиям для использования	Предварительное информирование посетителей, передвигающихся на колясках о недоступности туалетных кабин	При реконструкции (капитальном ремонте) предусмотреть установку специализированного	К-ВНД О-н - ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп	К-ВНД О-н - ДП О-в- ДП С-п- ДП	К- ДП О-н - ДП О-в- ДП С-п- ДП

	(гардеробная)	инвалидами		оборудования для использования инвалидами	С-ч -ДП Г-п- ДП Г-ч-ДП У-ДП	С-ч -ДП Г-п- ДП Г-ч-ДП У-ДП	С-ч -ДП Г-п- ДП Г-ч-ДП У-ДП
9.	Система информации на объекте: - комплексность; - единообразие и непрерывность; - оповещение о чрезвычайных ситуациях; - сайт организации	Информация о доступности образовательных услуг на официальном сайте МБОУДО «ДМШ» требует актуализации	Дополнить раздел «Доступная среда» схемами перемещения по помещениям с указанием уровня доступности для различных групп людей с ОВЗ	Предусмотреть приобретение и установку информационной системы (сенсорный киоск)	К-ДП О-н -ДЧ О-в-ДЧ С-п- ДУпп С-ч -ДП Г-п- ДУпп Г-ч-ДП У-ДП	К-ДП О-н-ДП О-в-ДП С-п-ДП С-ч-ДП Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП	К-ДП О-н-ДП О-в-ДП С-п-ДП С-ч-ДП Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП
10.	Пути движения к объекту от остановки	Отсутствуют тактильные и информационные указатели нахождения учреждения, предоставляющего социальные услуги населению, по пути движения от остановки автобуса		Установить тактильные и информационные указатели по пути движения от остановки автобуса (управление ЖКХ мэрии города, управляющие компании)	К -ДЧ О-н- ДЧ О-в-ДП С-п- ДЧ С-ч-ДП Г-п- ДЧ Г-ч-ДП У-ДП	К -ДЧ О-н- ДЧ О-в-ДП С-п- ДЧ С-ч-ДП Г-п- ДЧ Г-ч-ДП У-ДП	К- ДП О-н - ДП О-в- ДП С-п- ДП С-ч -ДП Г-п- ДП Г-ч-ДП У-ДП

* заполняется с учетом приложения 4 к Порядку

ОЦЕНКА
состояния доступности объекта и услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения

№ п/п	Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и иных МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- на момент обследования	ВНД	ВНД	ДЧ	ДУпп	ДП	ВНД	ДП	ДП
2	- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДЧ	ДУпп	ДЧ	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
3	- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДЧ	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
4	- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДЧ	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП

Приложение № ____
к паспорту доступности объекта и услуг
для инвалидов и иных МГН
МБОУДО «Детская музыкальная школа»

Дата формирования 28.09. 2021 г.

СОГЛАСОВАНО*

Председатель регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» в ЕАО

Л.Н. Паныхчева

2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО «Детская музыкальная школа»



Конф Т.А. Конончук
«04» октября 2021 г.

ПЛАН

мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пер. Швейный, д. 10

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы**)	Наименование и реквизиты документа, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Дата контроля и результат
1	2	3	4	5	6
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1.1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	К	2 этап		
1.2.	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «Б»)	К	2 этап		
1.3.***	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/ «Б»)		2 этап		

1.3.1.	По территории объекта			
1.3.2.	По входу в здание			
1.3.2.2.	Установка тактильных информационных табличек на входных дверях	С	31.12.2021 1 этап	
1.3.3.	По путям движения в здании			
1.3.3.1	Реконструкция (капитальный ремонт) с установкой дверных коробок с высотой порогов не выше 1,4 см и шириной 90 см.	К	2 этап	
1.3.3.2.	Приобретение перекатного пандуса	К	2 этап	
1.3.4.	По зоне оказания услуг			
1.3.4.1.	Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) лиц, ответственных за сопровождение образовательной деятельности лиц с ОВЗ и МГН	Все категории	2 этап	
1.3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям			
1.3.5.1.	Реконструкция санузлов с установкой универсальной туалетной комнаты	Все категории	2 этап	
1.3.6.	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	31.12.2021 1 этап	
1.3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	31.12.2021 1 этап	
1.3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	31.12.2021 1 этап	
1.3.6.3.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	31.12.2021 1 этап	
1.3.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	31.03.2022 1 этап	
1.3.6.5.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2 этап	
1.3.7.	По путям движения к объекту	Все категории		
1.3.7.1.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2 этап	

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

2.***	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	К, О, С	Выполнено	Порядок взаимодействия с лицами с ОВЗ, имеющими различные виды нарушений, с учетом особенностей восприятия и общения (Приложение 3 к Положению о сопровождении
-------	---	---------	-----------	--

				образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в МБОУДО «ДМШ» (утв. приказом от 28.12.2019 № 400)	
2.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	Выполнено	Положение о сопровождении образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУДО «ДМШ» (утв. приказом от 28.12.2019 № 400)	
2.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	Выполнено	Должностная инструкция преподавателя МБОУДО «ДМШ», утв. 30.12.2019	
2.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	Выполнено	Положение о сопровождении образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУДО «ДМШ» (утв. приказом от 28.12.2019 № 400)	
2.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	Выполнено	http://muzbir.ru/доступная среда/	
2.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифло-сурдопереводчика	Г, С	2 этап		
2.6.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		Выполнено	Положение об организации дистанционного обучения в МБОУДО «ДМШ» (утв. приказом от 23.03.2020 № 88)	
2.7.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	Выполнено	http://muzbir.ru/доступная среда/	

* для организаций краевой и муниципальной форм собственности

** мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

*** мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов